Instalación Eléctrica Baja Tensión

Ejecutadas de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 9 de Septiembre de 1.973

Instalación Eléctrica Alta Tensión

El suministro eléctrico preciso para dotar a la zona de energía, se obtiene merced al transformados existente en la industria de 630 KVA.

Instalación Térmicas

La industria cuenta con una caldera de vapor de las siguientes características

Marca	ATTSU
Modelo	RL 1250/8
Tipo	Automática, fija, pirotubular
Año de fabricación	2007
Nº de Fabricación	2707
Potencia útil	728.538 Kcal/h
Presión de diseño	9.1 kg/cm2
Presión de trabajo máxima	8.4 kg/cm2

Deposito de gasoil

Se trata de un depósito horizontal para almacenamiento de combustible líquido de 4.990 litros de capacidad , de doble pared para instalación enterrada.

EDARI

Diseñada para el tratamiento de las aguas residuales de naturaleza urbana e industrial, generadas en las instalaciones del matadero. la estación depuradora de aguas industriales (EDARI) esta prevista para una capacidad de 15 m3/h.

Locales de oficinas, expedición vestuarios del personal etc., con una superficie construida de 90 m2

La obra civil, que se va a desarrollar para la mejora de lo corrales del matadero

Corrales y muelles para el ganado

Corrales de porcino .Se pretende cubrir 199,16 m2 de superficie mediante el empleo estructura metálica, realizada con pilares de IPE, con vigas en formación de pendiente similares. Correas de IPN-100. La estructura descansa sobre zapatas de hormigón armado. Cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, prelacado, con canalón y bajantes de PVC .Cerramiento de bloques de termoarcilla de 20cm de espesor, de 2,5 m de altura, enlucido, maestreado y fratasado con mortero de C.P. y pintado

Adecuación de corrales existentes

En la actualidad existe 306,44 m2 de corrales con divisiones de obra civil que se pretende demoler hasta quedar el edificio exento de divisiones interiores, incluida la solera existente.

Posteriormente se dotaría de una nueva línea de saneamiento a evacuación de los purines y su posterior envío para aprovechamiento agrícola.

Se echaría una nueva solera tratada con tratamiento antideslizante que permita una fácil limpieza,

Centro de desinfección de vehículos

Para la instalación del C.D.V. del 107,50 m2

Instalación frigorífica

Construirá con paneles autoportantes, tipo sandwich, que se compone de dos chapas de acero galvanizado en caliente de 0,6 mm. revestida con plastisol, con núcleo de espuma poliuretánica de distintos espesores y un coeficiente de conductividad de 0.029 Kcal/h m 0ºC.

El refrigerante utilizado es R- 404 A (44/4/52) de formulación química CHF2 CF3 (44%), CHF2 FCF3 (4%) CH3CF3 (52%) Clasificado del grupo PRIMERO y sus efectos fisiológicos se encuentran en la tabla II del MIIF-002.

Cámara mantenimiento de congelados.
Túnel de congelación.
Cámara de oreo rápido.
Cámara productos despiezados
Sala despiece
Cámara de mantenimiento
Cámara despojo rojos
Cámara refrigerado productos C3 (grasa y Mantecas)
Cámara consignas

A N E X O I
RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad consiste en un matadero industrial de cerdos ibéricos con una capacidad de producción prevista de

La capacidad del Matadero se encuentra en 30.500 Canales/año

30.500 Canales x 120 Kg/canal 3.660.000 kg Carne despiezada
3.660 Tm /250 día = 14,64 Tm/día
25.000 Canales x 120 Kg/canal 3.000.000 kg Carne despiezada
3.000 Tm /250 día = 12,00 Tm/día

El matadero se encuentra dentro de la parcela cuya referencia catastral es 008102QC6308S00010H, que cuenta con una superficie de 6.000 m^2, de suelo urbano industrial

a) Dirección postal

Calle:	Crta. N-432 Km 112
Código Postal- Localidad	06900 Llerena
Provincia:	Badajoz
Teléfonos:	924 87 38 37
Fax	
E- mail:	jamonysalud@jamonysalud.com

Edificios todo en una planta, salvo una pequeña zona dedicada a la tripera, en sótano, bajo el área de sacrificio y faenado. La distribución y aprovechamiento del edificio se detalla en el plano Planta tipo de la industria.

La instalación se encuentra ubicada dentro de una parcela antes reseñada, teniendo cubiertos 1.533,50 m2, que se reparten en:

Núcleo central de la industria

a) Zona de matadero.

Con corrales capilla, sala de matanza y faenado, con servicios higiénicos para el personal de esta. Zona, Cámaras de consigna, despojos rojos y oreo de canales .Lavadero de cajas y almacenes de grasas y útiles .Con 762,09 m2 de superficie.

Núcleo central de despiece, donde se ubica la sala de despiece, y las cámaras de almacenamiento de despiece, túnel de congelación, cámara de almacenamiento de congelados, etc... con 456,75 m2.